

ZP/6/IFPAN/2020/GK

Warszawa, 31 marca 2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie **przetargu nieograniczonego** na „Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Instytutu Fizyki PAN, wraz z ich serwisem”.

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI SIWZ II

### Pytania do SIWZ



Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, iż w trakcie prowadzonej procedury wpłynęły następujące zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”), na które udziela odpowiedzi, jak poniżej.

#### Pytanie 1

Czy jeżeli z obliczeń obciążenia cieplnego danego pomieszczenia będzie wynikało, że należy zastosować jednostkę wewnętrzną o zwiększonej mocy której poziom głośności będzie przekraczał wartości podane w PFU to zamawiający dopuści odstępstwo w postaci 33 dbA w trybie cichym oraz 38 dbA w trybie pełnej wydajności?

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dopuści odstępstwo od poziomu głośności 33 dbA w trybie cichym oraz 38 dbA w trybie pełnej wydajności urządzenia jeżeli z obliczeń obciążenia cieplnego danego pomieszczenia będzie wynikało, że należy zastosować jednostkę wewnętrzną o zwiększonej mocy.

 <i>Przygotował</i>	<p>Dyrektor Instytutu Fizyki PAN</p>  Prof. dr hab. Roman Puźniak <i>Zaakceptował</i>
---	---